

Projekt RPMA.03.03.00-14-i735/21

p.t. „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020

AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 21.06.2022 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 01/06/2022 Z DNIA 10.06.2022

„Dostawa instalacji chłodniczych”

KARTA ZMIAN

Informujemy, iż w toku prowadzenia postępowania uległy zmianie:

L.p	Część	Treść przed zmianą	Treść po zmianie	Uzasadnienie
1	Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdział „Bilans chłodniczy”	<i>Brak</i>	Dopuszcza się 10% odchylenie od parametru zakładanego czasu chłodzenia produktu. Produktem podlegającym chłodzeniu / zamrażaniu będą ciasta przeznaczonego do odroczonego wypieku, produkowane na skalę przemysłową. Ciasta pakowane będą blachy metalowe i stanowić będą zróżnicowane produkty o masie od 2000g do 4500 g. Dopuszcza się również produkty bez opakowań przeznaczone do odroczonego wypieku własnego. Średnia masa produktu wyniesie 3300 g. Ciasta będą trafiały do przechowywania na wózkach o wymiarach 1300x450x150cm. Produkty nie będą przechowywane w chłodni dłużej niż 36h. Towar nie jest zasadniczo wrażliwy na ususzkę. Nie narzuca się konkretnego rozwiązania technologicznego stanowiącego przedmiot dostawy.	<i>Doprecyzowanie wymagań Zamawiającego mające wpływ na parametry dostarczanego rozwiązania</i>
2		<ul style="list-style-type: none"> Montaż wymiennika ciepła dla odzysku ciepła z agregatów chłodniczych na potrzeby CWU z buforem min 2000l 	<ul style="list-style-type: none"> Montaż wymiennika ciepła dla odzysku ciepła z agregatów chłodniczych na potrzeby CWU z buforem 2000l (z dopuszczalnym odchyleniem – w zależności od parametrów dostarczanego rozwiązania – o 25%); 	<i>Doprecyzowanie wymagań Zamawiającego mające wpływ na parametry dostarczanego rozwiązania. Pojemność zbiornika buforowego zasadniczo jest konsekwencją parametrów instalacji.</i>
3	Zapytanie ofertowe Rozdział: „Miejsce, termin i sposób składania ofert”	Oferty należy składać w terminie do dnia 27.06.2022 (do końca dnia)	Oferty należy składać w terminie do dnia 29.06.2022 (do końca dnia)	<i>Zmiana terminu umożliwiająca dostosowanie ofert do sprecyzowanych wymagań</i>

Inne dokumenty, wymagania, kryteria i postanowienia pozostają bez zmian.

Wspólnik zarządzający

Łukasz Wójcik